



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82, г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: tj_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 17 » февраля 2017 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ТЗ/227-339**

По адресу/адресам: 392000, область Тамбовская, город Тамбов, улица Советская, 193

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления

(имя документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 23 января 2017г. № ТЗ/227-339 Перушицкого Николая Николаевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева"

(ИНН 6829040013, ОГРН 1086829000048) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » февраля 20 17 г. с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

« 14 » февраля 20 17 г. с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

« 17 » февраля 20 17 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева" Чернышова Тамара Борисовна

(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

06.02.2017 г. 10⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Прохоров Пётр Иванович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Энергетик Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С.Солнцева" Меляков Владимир Иванович *(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проверки установлено:

1. Краткая характеристика электроснабжения.

1.1. Энергоснабжающая организация (наименование, номер и дата договора, наименование источника электроснабжения)

Контракт № 32001/12 от 13.03.2012 г. с ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»

1.2 Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ) на кабельных конечниках ВРУ-0,4 кВ зданий

1.3 Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность) 3-я категория

1.4 Требования к качеству электроэнергии (ГОСТ 13109-97) приборного контроля не ведётся

1.5 Действующий тариф (одноставочный, двухставочный, льготный, договорные величины и фактическое потребление в сравнении с предыдущим годом) одноставочный

1.6 Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа): соответствуют.

1.7 Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) нет

1.8 Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) нет

1.9 Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38-7.3.53) нет перечня

1.10 Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) нет перечня

1.11 Наличие котельной (мощность, количество котлов, марка, вид топлива) в наличии нет

2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2.1. Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний)

Ответственный за электрохозяйство: энергетик Меляков Владимир Иванович, приказ №10 от 05.02.2016 уд.193/7,4 гр. до 1000В от 10.02.2017

Организация работы с персоналом:

2.1.1. Квалификационная комиссия по проверке знаний нет

2.1.2. Организация и проведение технической учебы в учебном центре

2.2.3 Стажировка, допуск персонала к самостоятельной работе данные не представлены

2.2.4 Оперативно-ремонтный персонал – 2 чел. (4 гр до 1000 В)

2.2.5 Электротехнологический персонал – (2 чел. 3 гр до 1000 В)

2.2.6 Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний, удостоверения оформлены

2.2.7 Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности нет.

2.2. Представление работникам предприятия прав:

2.3.1.- ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией электроустановках нет

2.3.2.- единоличного осмотра электроустановок нет

- 2.3.3. - выполнять оперативные переключения в электроустановках *нет*
- 2.3.4. - выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках *нет*
- 2.3.5. - допускающего, ответственного руководителя работ *нет*
- 2.3.6. - производителя работ (наблюдающего) *нет*
- 2.4. **Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.**
- 2.4.1. Наличие бланков нарядов *нет*
- 2.4.2. Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям *нет*
- 2.4.3. Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации *нет*
- 2.4.4. Наличие должностных и производственных инструкций в наличии
- 2.5.1. Периодичность проведения инструктажей *проводится*
- 2.6. Наличие технической и исполнительной документации *не в полном объёме*
Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения *в наличии от 31.05.2016*
- 2.7. Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний *укомплектованы в полном объёме, частично не представлены протоколы испытаний.*
- 2.9. Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ (периодичность, регистрация) *документально не подтверждается*
- 2.9.1. Наличие и выполнение графика ППР *нет*
- 2.9.2. Наличие и ведение оперативного журнала *нет*
- 2.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок *не определён*
- 2.13. Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) *да*
- 2.14. Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) *нет*
- 2.15. Имеются ли инструкции по пожарной безопасности (ПТЭЭП 1.7.19.) *в наличии*
- 2.16. Проходит ли персонал обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТЭЭП 1.7.19.) *да*
- 2.17. Есть ли мероприятия по защите окружающей среды (ПТЭЭП 1.7.21.+1.7.26.) *данные не представлены*

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145), «Правил устройства электроустановок» (С изменениями на 20.06.2003 Минэнерго СССР, 10.12.1979), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Утверждено приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н) (с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.2.3.;п.1.2.7.1.4.20	Директор Черняновская Т.Б.
2.	Не пересмотрена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.8.2.,1.8.9.	Директор Черняновская Т.Б.
3.	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.4.4.	Директор Черняновская Т.Б.
4.	Не определён порядок хранения	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»(Утверждено при-	Директор

	ния и выдачи ключей от электроустановок	казом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н)п.3, 13,	Чернышова Т.Б.
5.	Однолинейные электрические схемы электрических соединений, в полном объеме не представлены.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145)п.1.5,18.,1.8.3.-1.8.6,1.2.2	Энергетик Меляков В.И.
6.	Частично отсутствуют протоколы испытаний на электрозащитные средства	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.2.6, 1.7.3, 2.2.21	Энергетик Меляков В.И.
7.	Отсутствуют планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.6.3	Энергетик Меляков В.И.
8.	Не окрашены частично металлические части РЩ в сварочном отделении (корпус 1 ул.Советская,193)	«Правила устройства электроустановок»(С изменениями на 20.06.2003 Минэнерго СССР, 10.12.1979) п. 4.1.6.	Энергетик Меляков В.И.
9.	Не в полном объеме нанесены надписи и знаки на РП, РЩ, ЩО, и т.д (корпус 2 ул.К.Маркса,153)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.2.20	Энергетик Меляков В.И.
10	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.8.9.	Энергетик Меляков В.И.
11	Не внесены последние результаты в журнал учёта и содержания средств защиты	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.2.6.	Энергетик Меляков В.И.
12	Не указаны положения «вкл» и «откл» рукоятки управления ШР-1 в сварочном отделении (корпус 1 ул.Советская,193)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.2.15.	Энергетик Меляков В.И.
13	На электродвигателях и приводимых ими механизмах отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.5.3.	Энергетик Меляков В.И.
14	На лицевой стороне этажных щитов освещения не указано их наименование (общезитие ул. Рылеева,59)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.12.5.	Энергетик Меляков В.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	-	-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № ТЗ/227-339 от 17.02.2017 г на 3 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Прохоров Пётр Иванович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

директор Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С.Солнцева" Черняновская Тамара Борисовна

17 февраля 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



(подпись)